

Trinkwasserinformation für das Jahr 2025 (Stand Dezember) für die Gemeinde Murten inklusive Ortsteile:

Allgemeine Information:

Gesamthärte	franz. Härtegrad	Bezeichnung
0 bis 0.7 mmol/l	0 bis 7 Grad fH	sehr weich
0.7 bis 1.5 mmol/l	7 bis 15 Grad fH	weich
1.5 bis 2.5 mmol/l	15 bis 25 Grad fH	mittelhart
2.5 bis 3.2 mmol/l	25 bis 32 Grad fH	ziemlich hart
3.2 bis 4.2 mmol/l	32 bis 42 Grad fH	hart
über 4.2 mmol/l	über 42 Grad fH	sehr hart

Total entnommene Trinkwasseranalysen im Jahr 2025: 170

Nicht konforme Trinkwasseranalysen im Jahr 2025: 6

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter: info@ibmurten.ch

Murten, Altavilla und Burg

- > Gesamthärte: 21-23 fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 10-12 mg/l
- > Herkunft: Das Trinkwasser stammt zu 100 % aus Murten.
Es besteht aus etwa 15 % UV-behandeltem Quellwasser und rund 85 % aufbereitetem Seewasser (Filtration, Ozonisierung und Chlordioxid).
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Murten, Altavilla und Burg:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 73

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 3

Von den 73 untersuchten Proben waren 3 Proben wegen Überschreitung der mikrobiologischen Maximalwerte in der Qualität vermindert. Nach den vorgenommenen Massnahmen entsprachen diese Proben den geltenden anwendbaren Normen.

Alle restlichen Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Courlevon

- > Gesamthärte: 21-23 fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 10-12 mg/l
- > Herkunft: Das Trinkwasser stammt zu 100 % aus Murten.
Es besteht aus etwa 15 % UV-behandeltem Quellwasser und rund 85 % aufbereitetem Seewasser (Filtration, Ozonisierung und Chlordioxid).
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Courlevon:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 19

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 1

Von den 19 untersuchten Proben war 1 Probe wegen Überschreitung der mikrobiologischen Maximalwerte in der Qualität vermindert. Nach den vorgenommenen Massnahmen entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Alle restlichen Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Lurtigen

- > Gesamthärte: 34-39 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 18-22 mg/l

- > Herkunft: 100 % aus Lurtigen
Zusammensetzung: 86 % Quellwasser und 14 % Grundwasser (chloriert).
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Lurtigen:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 36

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 1

Von den 36 untersuchten Proben war 1 Probe wegen Überschreitung der mikrobiologischen Maximalwerte in der Qualität vermindert. Nach den vorgenommenen Massnahmen entsprach diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Alle restlichen Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Salvenach

- > Gesamthärte: 22 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 10-12 mg/l

- > Herkunft: Das Trinkwasser stammt zu 100 % aus Murten.
Es besteht aus etwa 15 % UV-behandeltem Quellwasser und rund 85 % aufbereitetem Seewasser (Filtration, Ozonisierung und Chlordioxid).
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Salvenach:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 6

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 0

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Galmiz

- > Gesamthärte: 33-37 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 19-25 mg/l
- > Herkunft: Zusammensetzung: 28 % Quellwasser aus Galmiz und 72 % Aufbereitetes Seewasser (Filtration, Ozonisierung, flüssiges Chlordioxid).
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Galmiz:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 12

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 0

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Clavaleyres

- > Gesamthärte: 38 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 27-31 mg/l

- > Herkunft: 100 % aus Courgevaux
Zusammensetzung: 60 % Grundwasser und 40 % Quellwasser
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Clavaleyres:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 4

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 0

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Gempenach

- > Gesamthärte: 33 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 16 mg/l
- > Herkunft: 100 % TWB (Trinkwasserverbund Bibera)
Zusammensetzung: Das Wasser vom CEFREN wird mit Ozonierung, Filtration (Sand- und Aktivkohle) und Enddesinfektion (Chlordioxid) behandelt. Die Quellen von Gurmels werden mit UV-Bestrahlung abgesichert. Das Wasser der Jeuss-Grundwasserfassung wird zuerst belüftet und dann über Sand filtriert. Das Wasser ist eine Mischung aus 31% vom CEFREN, aus 20% von den Gurmels-Quellen und aus 49% von der Grundwasserfassung Jeuss.
Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Gempenach:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 4

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 0

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Büchslen

- > Gesamthärte: 34 °fH (franz. Härtegrade)
 - > Nitratgehalt: 16 mg/l
 - > Herkunft: 100 % TWB (Trinkwasserverbund Bibera)
- Zusammensetzung: Das Wasser vom CEFREN wird mit Ozonierung, Filtration (Sand- und Aktivkohle) und Enddesinfektion (Chlordioxid) behandelt. Die Quellen von Gurmels werden mit UV-Bestrahlung abgesichert. Das Wasser der Jeuss-Grundwasserfassung wird zuerst belüftet und dann über Sand filtriert. Das Wasser ist eine Mischung aus 31% vom CEFREN, aus 20% von den Gurmels-Quellen und aus 49% von der Grundwasserfassung Jeuss.
- Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Büchslen:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 2

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 0

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Jeuss

- > Gesamthärte: 33 °fH (franz. Härtegrade)
- > Nitratgehalt: 16 mg/l
- > Herkunft: 100 % TWB (Trinkwasserverbund Bibera)

Das Wasser vom CEFREN wird mit Ozonierung, Filtration (Sand- und Aktivkohle) und Enddesinfektion (Chlordioxid) behandelt. Die Quellen von Gurmels werden mit UV-Bestrahlung abgesichert. Das Wasser der Jeuss-Grundwasserfassung wird zuerst belüftet und dann über Sand filtriert. Das Wasser ist eine Mischung aus 31% vom CEFREN, aus 20% von den Gurmels-Quellen und aus 49% von der Grundwasserfassung Jeuss.

Die Zusammensetzung kann leicht schwanken.

Qualität (Trinkwasseranalysen 2025), Versorgungsgebiet Jeuss:

Total entnommene Trinkwasseranalysen: 8

Nicht konforme Trinkwasseranalysen: 1

Von den 8 untersuchten Proben war 1 Probe wegen Überschreitung der mikrobiologischen Maximalwerte in der Qualität vermindert. Nach den vorgenommenen Massnahmen entsprach diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Alle restlichen Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.